



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,  
Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33  
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

04.05.2026 № ИГ-117-13-4-876

На № 34882621 от 09.04.2026

О разъяснении требований  
нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 9 апреля 2026 г. № 34882621, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 10 апреля 2026 г. № ГИ-5466, и сообщается следующее.

Действующими нормативными документами по пожарной безопасности не запрещается функциональное совмещение лифтового холла и безопасной зоны в одном объёме, при соблюдении всех требований, предъявляемых к каждой из указанных зон.

Проектирование путей эвакуации через такую зону при обеспечении нормативного значения параметров эвакуационных путей и выходов с учётом размещения маломобильных групп населения не противоречит положениям ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Заместитель начальника института  
(по правовым вопросам и  
работе с личным составом)

Капустин Алексей Александрович  
Шамонин Валерий Геннадьевич  
8(495) 524-81-24

Гр. А.В.

E-mail: @yandex.ru

П.И. Ильин



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2923CC2A4E15E476DFCFA0D8992B22B8  
Владелец: Ильин Петр Иванович  
Действителен с 05.02.2026 по 01.05.2027